Кабель - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL - 2903507

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Подготовленный круглый кабель для Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200 с 1 x Разъем Fujitsu (40-полюсн.) к 4 x IDC/FLK коммутационная плата (14-полюсн.), Длина кабеля: 6 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 745451
GTIN	4046356745451
Вес/шт. (без упаковки)	125,100 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	< 50 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1 A
Макс. суммарный ток всех ответвлений	2 A
Сопротивление кабеля, макс.	0,16 Ω/м
Длина кабеля	6 м
Отдельная жила, сечение	0,14 мм²
Отдельная жила, сечение [AWG]	26
Конструкция кабеля: Количество гибких проводников:	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Экранировка	нет
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Внешняя оболочка, цвет	RAL7035

Рабочие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C

Кабель - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL - 2903507

Технические данные

Рабочие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Негорючесть	МЭК 60332-1
	DIN VDE 0482 часть 332-1
Маслостойкость	DIN VDE 0472 T.803, вид испытаний B
Бензостойкость	против брызг

Разъем 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	4
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Разъем 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Разъем Fujitsu
Количество точек подключения	1
Полюсов	40

Поддерживаемые устройства управления

Управление	MITSUBISHI MELSEC Q
- подходящие платы ввода-вывода	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QY41P
	QY42P
	QH42P
	QY82P
Управление	MITSUBISHI MELSEC L
- подходящие платы ввода-вывода	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P
Управление	Honeywell MasterLogic 200
- подходящие платы ввода-вывода	2MLQ-TR4A
	2MLQ-TR8A
	2MLQ-TR4B
	2MLQ-TR8B

Стандарты и предписания

Кабель - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL - 2903507

Технические данные

Стандарты и предписания

Маслостойкость	DIN VDE 0472 T.803, вид испытаний B
Негорючесть	МЭК 60332-1
	DIN VDE 0482 часть 332-1

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы	Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK14-1 (1) = черный
	Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK14-1 (2) = коричневый
	Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK14-1 (3) = красный
	Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK14-1 (4) = оранжевый
	Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK14-1 (5) = желтый
	Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK14-1 (6) = зеленый
	Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK14-1 (7) = синий
	Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK14-1 (8) = фиолетовый
	Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-1 (9) = серый
	Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-1 (10) = белый
	Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK14-2 (1) = черный
	Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK14-2 (2) = коричневый
	Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK14-2 (3) = красный
	Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK14-2 (4) = оранжевый
	Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK14-2 (5) = желтый
	Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK14-2 (6) = зеленый
	Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK14-2 (7) = синий
	Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK14-2 (8) = фиолетовый
	Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-2 (9) = серый
	Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-2 (10) = белый
	Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK14-3 (1) = черный
	Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK14-3 (2) = коричневый
	Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK14-3 (3) = красный
	Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK14-3 (4) = оранжевый
	Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK14-3 (5) = желтый
	Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK14-3 (6) = зеленый
	Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK14-3 (7) = синий
	Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK14-3 (8) = фиолетовый
	Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-3 (9) = серый
	Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-3 (10) = белый
	Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK14-4 (1) = черный
	Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK14-4 (2) = коричневый
	Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK14-4 (3) = красный
	Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK14-4 (4) = оранжевый
	Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK14-4 (5) = желтый

Кабель - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL - 2903507

Технические данные

Цветовой код

	Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK14-4 (6) = зеленый
	Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK14-4 (7) = синий
	Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK14-4 (8) = фиолетовый
	Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-4 (9) = серый
	Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-4 (10) = белый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / регистрация UL / регистрация cUL / зарегистрирован в cULus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	RU C-DE.A*30.B00767

регистрация UL	UL LISTED	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

регистрация cUL	c UL LISTED	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

Кабель - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL - 2903507

Сертификаты

зарегистрирован в cULus	

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com