PROMENERGO АВТОМАТИКА

**ООО «Промэнерго Автоматика»**
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

# Omron NX-ECC202

Технические характеристики



## Цена: по запросу

Интерфейсный модуль EtherCAT для системы ввода/вывода NX, 2 порта RJ-45, до 63 модулей ввода/вывода NX (1024 байт для ввода, 1024 байт для вывода). Максимальный ток вх/вых 10 А.

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NX-ECC202 вы можете на странице продукта.

**Параметры (74)**

| | |
|---|---|
| Категория согл. EN 954-1 | **B** |
| Тип вход. напряжения | **DC (постоян.)** |
| Тип подключения | **Соединение с пружинным зажимом** |
| Степень защиты (IP) | **IP20** |
| Тип выход. напряжения | **DC (постоян.)** |
| Категория взрывобезопасности по пыли | **Нет (без)** |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | **Уровень A** |
| Категория взрывобезопасности по газу | **Нет (без)** |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | **нет** |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | **да** |
| Задатчик связей вводы/вывода | **нет** |
| Поддержка протокола KNX | **нет** |
| С разделением потенциалов | **да** |
| Системное комплектующее | **нет** |
| Радиостандарт GSM | **нет** |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | **нет** |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | **нет** |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | **нет** |
| Поддержка протокола SUCONET | **нет** |
| Поддержка протокола INTERBUS | **нет** |
| Радиостандарт UMTS | **нет** |
| Радиостандарт Bluetooth | **нет** |
| Поддержка протокола Data-Highway | **нет** |
| Поддержка протокола DeviceNet | **нет** |
| Поддержка протокола других шинных систем | **да** |
| С штепсельными разъемами, центральные модули | **да** |
| С штепсельными разъемами, аналог. ввод/вывод | **да** |
| С штепсельными разъемами, цифров. ввод/вывод | **да** |
| Поддержка протокола CAN | **нет** |

| | |
|---|---|
| С оптическим интерфейсом | **нет** |
| Поддержка протокола PROFIsafe | **нет** |
| Радиостандарт GPRS | **нет** |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | **нет** |
| Возможна установка спереди | **нет** |
| Поддержка протокола PROFINET IO | **нет** |
| Подходит для функций безопасности | **нет** |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | **нет** |
| С штепсельными разъемами, прочее | **да** |
| Поддержка протокола TCP/IP | **нет** |
| Поддержка протокола MODBUS | **нет** |
| С встроенным питанием | **нет** |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | **нет** |
| Поддержка протокола SERCOS | **нет** |
| Поддержка протокола LON | **нет** |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | **нет** |
| С штепсельными разъемами, функционал.-технологические модули | **да** |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | **нет** |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | **нет** |
| Возможность монтажа на рейку | **да** |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | **нет** |
| Поддержка протокола PROFIBUS | **нет** |
| Поддержка протокола ASI | **нет** |
| Возможна сборка на полках/стойках | **нет** |
| Возможен шинный коплер с модульным подсоединением станций | **да** |
| С штепсельными разъемами, коммуникационные модули | **да** |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов | **0** |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | **2** |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | **0** |
| Количество HW-интерфейсов USB | **1** |
| Количество слотов | **63** |
| Количество HW-интерфейсов TTY | **0** |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | **0** |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | **0** |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | **0** |
| SIL согл. IEC 61508 | **0** |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | **0** |
| Количество других HW-интерфейсов | **1** |
| Глубина | **71 мм** |
| Макс. выход. постоян. ток DC | **4 A** |
| Высота | **100 мм** |
| Ширина | **46 мм** |
| Макс. вход. постоян. ток DC | **4 A** |
| Вход. напряжение при постоян. токе | **20.4…26.4 В** |

| | |
|---|---|
| Выход. напряжение при постоян. токе | **20.4…26.4 В** |

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.