Технические характеристики продукта
Характеристики

TM2DDI16DK
Модуль расширения 16вх =24В разъем HE10



Основные характеристики

Семейство продуктов	Логический контроллер Modicon M238
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного ввода
Количество дискретных входов	16
Напряжение дискретного входа	24 V
Тип напряжения дискретного входа	Пост. Тока

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Twido Advantys OTB
Пределы входного напряжения	20,4...28,2 В
Тип дискретных входов	"Приемник" или "источник"
Ток дискретного входа	5 мА
Входной импеданс	4.4 кОм
Кол-во общих точек	1
Время отклика	4 ms в состоянии "1" 4 ms в состоянии 0
Развязка между каналами	Отсутствует
Развязка между каналом и внутренними логическими схемами	500 V в течение 1 мин.
Потребляемый ток	35 мА 5 V пост. ток в состоянии "1" для всехвходных
Сигнализация	2 дисплейных блока
Электрическое соединение	1 разъем HE10
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Масса продукта	0.1 кг

Условия эксплуатации

Глубина	81.3 мм
Высота	90 мм
Ширина	21.4 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1039 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery