Кабель - CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-OUT - 2321059

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Подготовленный круглый кабель для Siemens S7-300 6ES7 322-1BP50-0AA0 с 1 x Разъем Fujitsu (40-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 4 м

Характеристики товаров

- Передача сигналов по 1x32 каналам
- Системный кабель: с 40-полюсного разъема на 50-полюсный разъем для плоского кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 330763
GTIN	4046356330763
Вес/шт. (без упаковки)	591,400 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	< 50 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1 A
Сопротивление кабеля, макс.	0,16 Ω/м
Длина кабеля	4 м
Отдельная жила, сечение	0,14 мм²
Отдельная жила, сечение [AWG]	26
Конструкция кабеля: Количество гибких проводников:	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Наружный диаметр	10 мм
Экранировка	нет
Внешняя оболочка, материал	ПВХ

Кабель - CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-OUT - 2321059

Технические данные

Общие сведения

Внешняя оболочка, цвет	RAL7035

Рабочие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Негорючесть	МЭК 60332-1
	DIN VDE 0482 часть 332-1
Маслостойкость	DIN VDE 0472 T.803, вид испытаний B
Бензостойкость	против брызг

Разъем 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Разъем 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Разъем Fujitsu
Количество точек подключения	1
Полюсов	40

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S7-300
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7 322-1BP50-0AA0

Стандарты и предписания

Маслостойкость	DIN VDE 0472 T.803, вид испытаний B
Негорючесть	МЭК 60332-1
	DIN VDE 0482 часть 332-1

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы	Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (3) = черный
	Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (4) = красный
	Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK50 (5) = желтый
	Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK50 (6) = синий
	Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (7) = серый
	Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (8) = белый-черный
	Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (9) = белый-красный
	Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (10) = белый-желтый
	Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (11) = белый-синий
	Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (1) = белый-серый

Кабель - CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-OUT - 2321059

Технические данные

Цветовой код

	Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (15) = коричневый-красный
	Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (16) = коричневый-желтый
	Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (17) = коричневый-синий
	Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (18) = коричневый-серый
	Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (19) = зеленый-черный
	Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (20) = зеленый-красный
	Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (21) = зеленый-синий
	Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (22) = зеленый-серый
	Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (23) = желтый-черный
	Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (13) = желтый-красный
	Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (27) = коричневый
	Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (28) = оранжевый
	Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK50 (29) = зеленый
	Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK50 (30) = фиолетовый
	Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (31) = белый
	Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (32) = белый-коричневый
	Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (33) = белый-оранжевый
	Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (34) = белый-зеленый
	Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (35) = белый-фиолетовый
	Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (25) = коричневый-черный
	Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (39) = коричневый-оранжевый
	Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (40) = коричневый-зеленый
	Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (41) = коричневый-фиолетовый
	Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (42) = коричневый-белый
	Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (43) = зеленый-коричневый
	Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (44) = зеленый-оранжевый
	Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (45) = зеленый-фиолетовый
	Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (46) = зеленый-белый
	Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (47) = желтый-коричневый
	Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (37) = желтый-оранжевый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Кабель - CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-OUT - 2321059

Сертификаты

Сертификаты

EAC / регистрация UL / регистрация cUL / зарегистрирован в cULus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C-DE.A*30.B00767

регистрация UL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

регистрация cUL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

зарегистрирован в cULus

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com