SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7592-1BM00-0XB0



SIMATIC S7-1500, Front connector in push-in design, 40-pole, for 35 mm wide modules incl. 4 potential bridges and cable ties

Техника соединений	
Соединение периферийных устройств	
● Техника соединений	Вставная клемма
● Число проводов на одно соединение	1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм²	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,25 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	1,5 mm²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 mm²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 mm²
Поперечное сечение провода по AWG	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16
Обработка концов жил	
— Мин. длина зачистки изоляции проводов	8 mm
— Макс. длина зачистки изоляции проводов	11 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма A, длина 10 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма E, длиной 8 мм и 10 мм
Монтаж	
— Инструмент	Отвертка, коническое исполнение, от 3 до 3,5 мм
Размеры	
Ширина	29,8 mm
Высота	130,5 mm

© Copyright Siemens

Глубина	46 mm

Массы

Масса, прибл.	123 g

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-22-92
eClass	14	27-24-22-92
eClass	12	27-24-22-92
eClass	9.1	27-24-22-92
eClass	9	27-24-22-92
eClass	8	27-24-92-90
eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Manufacturer Declaration

General Product Approval | **For use in hazardous locations**

Manufacturer Declaration | FM | FM | CCC-Ex

For use in hazardous locations

Type Examination Certificate | Miscellaneous | CCC-Ex

последнее изменение: 07.04.2025

© Copyright Siemens